

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2И, тел. 54-06-28, 54-07-41 E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659303, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67, тел. 406-417, 406-465 e-mail: tond2@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 161/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению "Городской дворец культуры".

Во исполнение распоряжения № 161 от «01» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «28» июня 2018г., проведена проверка: начальником ОД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майором внутренней службы Кучиным Дмитрием Викторовичем, здания и помещений по адресу г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56 совместно с директором МБУ "Городской дворец культуры" Рязановой Инной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Проемы сцены не защищены автоматической установкой водяного пожаротушения.	(п.14 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, п.30.2 табл.3 30.2. В клубах со сценами размерами, м: 12,5x7,5; 15x7,5; 18x9 и 21x12 при вместимости зала до 700 мест**. Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836). Предлагалось предписанием № 1151/36 от 10.04.2017	01.03.2019	

Селенко

2.	Помещения производственного назначения и обслуживания сцены, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом не защищено автоматической установкой пожаротушения.	(п.14 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, п.30.5 табл.3, Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом. Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836). Предлагалось предписанием № 1151/36 от 10.04.2017	01.03.2019
----	--	--	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОД ТО НД и ПР № 2 Кучин Д.В.


27.06.2018 года

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Рязанова Инна Владимировна, директор Муниципального бюджетного учреждения "Городской дворец культуры".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


27.06.2018 года
(подпись)